



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. GABRIEL ADRIAN




LEGENDA



OBIECTIV STUDIAT

Denumire Proiect:		Nr. Plansa:	
RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHIDOL SI P.R. PENTRU ALIMENTAREA CUC. M. A IMOBILITATII FAMI. BACIOIANU GHEORGHE MARIUS-NR.33; STR. SCOLII, SAT. CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI		G0	
Executant:		Denumire Plansa:	
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI ROMANIA		PLAN DE INCADRARE IN ZONA	
Proiectat:		Scara:	
Ing. Condurache Gabriel		%	
Desenat:		Faza:	
Ing. Olteu Marian		102/2024 P. TH. + D.D.	
Verificat:		rev.1	
Ing. Mazilu Della			



NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Timpul de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi 1 oră;

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conduceta de distribuție/racordul SRM-PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: în conducă diametri 32 debit total instalat 4,12 me/h

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NITPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conduceta de distribuție/racordul SRM-PRM gaze naturale se va racorda în conduceta/racordul g.n. presiune existent în exploatare, PIF în anul 2024 conform ob. 100/2012

Data 28.05.2024 Serv. ASD



S.C. GAZ EST S.A.

Conduceta de distribuție/racordul SRM-PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu respectarea prevederilor NITPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD

IN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE

DIRECTOR GENERAL, SERV. ASD

Q1 = 2.78 m³/h L=7.5m proiectat

PRIMĂRII COMUNĂ LUPAT

VIZAT SPRE NESCHEMEARE

ANEXA LA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

DESEMNAȚIE

NR. 16 DIN 11.06.2024

AS. 15.1.154

APROBAT

28. MAI. 2024

NUME: CONDURACHE GABRIEL

CNP: 1880927374548

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE

LEGITIMATIE NR. 211180070; 111140068,

data: 19.11.2018, Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI

CNP: 1801218374510

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: EGD, EGIU - EXECUȚIE

LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938,

data: 20.12.2021, Semnatura

LEGENDA

OBIECTIV STUDIAT, FAM. BAICOIANU GHEORGHE MARIUS, STR. SCOLII, NR. 33, SAT CHITOC, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.005 Bar; P2=0.025 Bar

B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=7,5m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. SCOLII

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Plansa:
Gaz Est	Gaz Est	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM. BAICOIANU GHEORGHE MARIUS-NR.33; STR. SCOLII, SAT CHITOC, COM. LUPAT, JUD. VASLUI	G1
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Denumire Plansa:	
Proiectat: Ing. Condurache Gabriel	Scara: %	PLAN DE SITUAȚIE	
Desenat: Ing. Olteu Marian		Faza:	
Verificat: Ing. Mazilu Della		102/2024 P. TH. + D.D.	rev. 1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU